

**Suoritusasoilmoitus**Tarkistettu 7
Päiväys: 17-11-2017Valmistaja: Varde Ovne
Osoite: Soldalen 12
Postinumero: 7100 Vejle
Maa: DK**Ilmoitetut Suoritustasot**Kirjoittanut Rasmus Jensen
Hyväksynyt: Toimitusjohtaja Jan Meldgaard

Tuotenimi: **Houston, Dallas, Seattle, Irving, Tacoma**

AVCP: System 3

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Test Art. 15a B-VG

Test NS-3058

Ilmoitettu Laitos:
RRF Raportin numero RRF- 40 15 4066 RRF-40 15 4066
Im Lipperfeld 34b
D-46047 Oberhausen
Notified Body Number 1625

Ilmoitettu Laitos:

Kiinteän polttoaineen jaksottaiseen polttoon tarkoitettu tulisija

Yhdenmukaistetut tekniset ominaisuudet

Minimietäisyys tulenarkaan materiaali		Polttoaine	
Minimietäisyys mm		Ensiö	Puun kosteuspitoisuus ≤25%
Takaa	250	Toisio	Puubrikkien kosteuspitoisuus ≤12%
Sivuilta	300	Ilmansäätö	Manuaalinen säätö
Edessä	900		
Energiätehokkuusluokat indeksi (EEI) EU 2015/1186		110	
Palo-ominaisuudet		A1	



Palamis päästöt			
	NS 3058 / NS 3059	Art 15-A	EN 13240 13% O ₂
CO		690 mg/MJ	1125 mg/m ³ n 0,09%
OGC		44 mg/MJ	72 mg/m ³ n
Partikkelit		19 mg/MJ	28 mg/m ³ n
Nox		95 mg/MJ	144 mg/m ³ n
Pintalämpötila			OK
Sähköturvallisuus			----
Puhdistettavuus			OK
Savukaasujen lämpötila nimellisteholla/Max. Lämpötila			240 / 287 C.
Mekaaninen lujuus (kantaakseen savupiipun)			OK
Lämpötehot			
Nimellisteho	P_{nom}		6,0kW
Tilan lämmityskyky			6,0kW
Vedenlämmityskyky			----
Hyötysuhde	η_s	82,0%	82,0%

Allekirjoittanut vastaa valmistuksesta ja siitä että suoritusaso vastaa ilmoitettua

Jan Meldgaard

Jan Meldgaard
CEO

Tarkistettu	Tarkistuksen päivämäärä	
7	17-11-2017	Format updated